



АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.09.2024 года № 143-01-49/489

пгт. Шаля

Об утверждении температурного графика работы отопительных котельных Шалинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьи 31 Устава Шалинского городского округа, в целях соблюдения температурного режима при производстве и передаче тепловой энергии потребителям Шалинского городского округа:

1. Считать утратившим силу распоряжение администрации Шалинского городского округа № 534-рп от 27.10.2017 года «Об утверждении температурных графиков регулирования тепловой энергии для отопительных котельных Шалинского городского округа».

1. Утвердить температурный график работы для всех отопительных котельных Шалинского городского округа на отопительный зимний период (прилагается).

2. Руководителям предприятий, оказывающих услуги теплоснабжения на территории Шалинского городского округа, руководствоваться данным распоряжением.

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы городского округа – начальника отдела администрации Шалинского городского округа В.С. Шмырина

Глава
Шалинского городского
округа



А.П. Богатырев

Температурный график работы отопительных котельных Шалинского
городского округа на отопительный зимний период

Температура наружного воздуха T _{нв} , оС	Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления ТЗ, оС	Температура воды после системы отопления Т2, о С
	80/70	
8	41,2/ 41	35,8/35
7	42,7/42	36,8/36
6	44,1/44	37,7/37
5	45,5/45	38,7/38
4	46,9/46	39,6/39
3	48,3/48	40,6/40
2	49,7/49	41,5/41
1	51,0/49	42,4/41
0	52,4/50	43,3/43
-1	53,7/50	44,2/43
-2	55,0/50	45,0/43
-3	56,3/50	45,9/43
-4	57,6/50	46,7/43
-5	58,9/50	47,6/43
-6	60,2/55	48,4/45
-7	61,5/55	49,2/45
-8	62,8/55	50,1/45
-9	64,0/56	50,9/46
-10	65,3/56	51,7/46
-11	66,6/57	52,5/47
-12	67,8/57	53,3/47
-13	69,0/57	54,0/47
-14	70,3/59	54,8/48
-15	71,5/59	55,6/48
-16	72,7/59	56,3/48
-17	73,9/60	57,1/48,5
-18	75,1/60	57,9/48,5
-19	76,3/60	58,6/48,5
-20	77,5/60	59,4/48,5

-21	78,7/61	60,1/49
-22	79,9/61	60,8/49
-23	81,1/62	61,6/50
-24	82,3/62	62,3/50
-25	83,5/63	63,0/51
-26	84,6/63	63,7/51
-27и до -37	85,0/64	64,2/51,5
28	/64	/51,5
29	/65	/51,8
30	/66	/52
31	/67	/53
32	/67	/53
33	/69	/54
34	/69	/54
35-37	/70	/55